



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AB03.B.00112/21

Серия **RU** № **0313530**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AB03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД".  
Место нахождения (адрес юридического лица): 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18. Адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 2А, СТРОЕНИЕ 307.  
Основной государственный регистрационный номер: 1076320027960.  
Телефон: +7 (8482) 61-69-40. Адрес электронной почты: smd@inbox.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД".  
Место нахождения (адрес юридического лица): 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОЛЬЯТТИ ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 76, КВАРТИРА 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 2А, СТРОЕНИЕ 307.  
Основной государственный регистрационный номер: 1076320027960.

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные взрывозащищенные серии ИП 212-ТРИОН-Л МК: неадресные, модели: ИП 212-208 ТРИОН-Л МК-А, ИП 212-208.1 ТРИОН-Л МК-Н; адресные модели: ИП 212-208.2 ТРИОН-Л МК-А-АМ, ИП 212-208.3 ТРИОН-Л МК-Н-АМ, выпускаемые по техническим условиям ТУ 26.30.50-208-81888935-2017 "Извещатели пожарные дымовые линейные взрывозащищенные серии ИП 212 – ТРИОН – Л МК". Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8531 10 950 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № ППБ-650/12-2021 от 16.12.2021 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 129 ЕАЭС-21 от 06.09.2021 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB03.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 4.  
Условия хранения: при температуре от -60°C до +85°C и относительной влажности не более 85%. Срок хранения продукции: 3 года со дня изготовления, Срок службы: 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 28.12.2021 **ПО** 27.12.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Метзин Максим Александрович (Ф.И.О.)

Жиселев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)